

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.B.00325

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001129

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим»,
Адрес: 195030, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2 А,
ОГРН: 1069847536219, Телефон: +78127021246, Факс: +78127021246

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим»,
Адрес: 195030, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 2 А,
ОГРН: 1069847536219, Телефон: +78127021246, Факс: +78127021246

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, , Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство для огнебиозащиты древесины «Неомид 450»,
выпускаемое по ТУ 2499-033-98536873-2012 с изм. 1.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 249000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний". Обеспечивает II-у группу огнезащитной эффективности с расходом 400 г/м2, устойчив к старению.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 402/ТР от 26.10.2015 г.(ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 10.02.2011 по 09.02.2016 г.);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № РОСС RU.3745.04УЛЛ0/СМК.781-15 от 06.02.2015 г. до 06.02.2018 г. выданный ОС ООО "Международный Правовой Центр Экспертиза", рег. № РОСС RU.3745.4УЛЛ0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.12.2015

по 28.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Рубцова Н.В.

Брыксин Р.В.